

Apariencia	ASTM D-4176 Proc 1	Claro y Brillante
Contenido de aromáticos (%vol)	ASTM D-1319/5186	Reportar
Color (Unidades Saybolt)	ASTM D-156/6045	16 min
Corrosión (tira de cobre 2hrs a 100°C)	ASTM D-130	1máx
10% recuperado (℃)	ASTM D-86	200,0 máx
Punto final de ebullición (°C)	ASTM D-86	260,0máx
Punto de inflamación (°C)	ASTM -56	40,0 min
Azufre (%masa)	ASTM D-4294/ASTM D-5453	0,300máx
Azufre, Mercaptano (%masa)	ASTM D-3227	0,0030máx
Contenido de Agua (ppm)	ASTM D-6304 Proc A	100máx
Contenido de Particulados (mg/lt)	ASTMD-5452	1,0máx
Densidad a 15 °C (g/cm3)	ASTM D-4052	Reportar

Vigencia: Enero 2019 Rev.N°4 Centro de Atención al Cliente 0800-555-3776 / 0800-666-3776

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA.

Av. Leandro N. Alem 1180 Piso 11 – C1001AAT Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Tel: +54 11 4705-7000



